

Висновок №026

оцінки (експертизи) протипожежного стану об'єкта

23 травня 2017 року

Будівля КЗ “Соколівський ДНЗ “Малятко” Верхівцевської міської ради, за адресою Дніпропетровська область, с-ще Соколівка, вул. Гвоздовського, буд. 12

На підставі заяви від 17 травня 2017 року ТОВ «Ветеранське-Дніпродзержинськ» (51931, м. Кам'янське, пр. Свободи, 15, ліцензія АЕ 291844 строк дії необмежений) проведена оцінка (експертиза) протипожежного стану будівлі КЗ “Соколівський ДНЗ “Малятко” Верхівцевської міської ради.

Розглянуті матеріали:

- заява на проведення експертизи;

1. Характеристика об'єкта та його протипожежний стан.

Будівля загальною площею 242,00 кв.м., третього ступеня вогнестійкості. Приміщення обладнане централізованим опаленням, електроосвітленням.

2. Аналіз інженерно-технічних протипожежних систем та їх стан

Будівля забезпечена вогнегасниками ВП-2 – 1 шт., ВВК-2 – 1 шт.

Проведено замір опору ізоляції внутрішній електромережі електролабораторією ТОВ «Ветеранське-Дніпродзержинськ» у травні 2017 року.

Відсутні протипожежні двері в ел/щитовій та коморі та люк виходу на дах.

Дах не оброблено сертифікованим вогнезахисним складом.

Приміщення не обладнане автоматичною пожежною сигналізацією.

На невиконані протипожежні заходи є гарантійний лист Голови Верхівцевської міської ради по виконанню їх в 2017 році.

3. Аналіз організаційних заходів щодо пожежної безпеки, запроваджених адміністрацією на об'єкті

Керівник пройшов спеціальне навчання з питань пожежної безпеки у Департаменті освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації протокол № 16 від 07.11.2015 р. Посвідчення № 787.

Є інструкція з пожежної безпеки.

В наявності журнал інструктажу з працівниками відділення.

4. Аналіз відповідності (невідповідності) об'єкта протипожежним вимогам діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки.

Порушень, що можуть привести до виникнення пожежі чи перешкоджати її гасінню, а також завадити евакуації людей, не виявлено.

5. Аналіз протипожежних заходів капітального характеру, виконання яких можливе тільки в умовах реконструкції (капремонту).

Протипожежних заходів не виявлено.

6. Перелік протипожежних заходів, які потрібно впровадити на об'єкті для приведення його в пожежобезпечний стан:

Відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2015 забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій покладаються на їх керівників та уповноважених керівником осіб, які зобов'язані:

- розробляти комплексні заходи про забезпечення пожежної безпеки;
- забезпечувати дотримання протипожежних вимог стандартів, норм і правил, а також виконання вимог приписів органів державної техногенбезпеки;

- вживати відповідних заходів реагування на факти порушень чи невиконання посадовими особами, іншими працівниками підприємства правил пожежної безпеки, тощо.

Висновок з оцінки (експертизи) протипожежного стану об'єкта є чинним та діє до дня реєстрації декларації до об'єктів з високим ступенем прийнятого ризику згідно постанови Кабінету Міністрів України №440 ст. 57 п. 2 від 5.06.2013 та Кодексу цивільного захисту.

Директор

ТОВ «Ветеранське-Дніпродзержинськ» С.Ю.Омельченко

Експертизу провів



Ю.М.Волков